

2x O-Ring

WATERCO

Water, the liquid of life

SAND FILTER

DBF - 18 M009278

GB IMPORTANT: PUMP MUST BE SWITCHED OFF BEFORE ALTERING THE VALVE POSITION. FAILURE TO DO SO WILL RENDER THE WARRANTY NULL AND VOID. DO NOT ATTEMPT TO REMOVE THE ACCESS HATCH WITHOUT DE-PRESSURISING THE VESSEL. SUITABLE FOR FRESH AND SALT WATER.

F IMPORTANT : A CHAQUE MANŒUVRE DE LA VANNE A 6 VOIES IL FAUT ARRÊTER LA POMPE. EN CAS DE NON RESPECT DE CETTE CONSIGNÉE, LA GARANTIE COUVRANT LE FILTRE SERA ANNULÉE. NE PAS ESSAYER D'OUVRIR LE COUVERCLE D'INSPECTION TANT QUE LA CUVE EST SOUS PRESSION. PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC L'EAU DOUCE OU AVEC L'EAU SALÉE

D WICHTIG: DIE PUMPE MUSS VOR ÄNDERN DER ABSPERRKLAPPEN-POSITION AÜGESCHALTET WERDEN. WIRD DIES UNTERLASSEN, WIRD DIE GARANTIE DADURCH NULL UND NICHTIG GEMACHT. BEI LANGE DER BEHÄLTER UNTER DRUCK STEHT, NICHT VERSUCHEN DIE ZUGANGSKLAPPE ZU ENTFERREN. GEEIGNET FÜR SÜßWASSER UND MEERWASSER.

E IMPORTANTE: LA BOMBA DEBE ESTAR DESCONECTADA ANTES DE MODIFICAR LA POSICIÓN DE LA VALVULA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTE REQUISITO ANULARA E INVALIDARA LA GARANTIA. NO INTENTE RETIRAR LA TAPA EN DESPRESURIZAR EL RECIPIENTE. ADECUADO PARA AGUA DULCE O SALADA.

FILTER MEDIA PUNTO DE TRANT MEDIO DE FILTRO	300 KG
MAX. WORKING PRESSURE MAXIMUM SERVICE RECOMMENDED SUPPORTED PRESSURE PRESSION DE TRAVAIL RECOMMANDÉE	1.5 BAR 22 P.S.I
MAX. TEST PRESSURE MAXIMUM TEST PRESSURE MAX. DE LA C PRESSION DE REGIME	2.5 BAR 37 P.S.I
FILTER AREA SUPERFICIE DE FILTRO AREA DE FILTRACION	0.16M ²
FILTER FLOW RATE FILTER FLOW RATE Caudal de flujo	8.5 m ³ /hr

UK

DER DESINFEKTOR

Ulrich Kahle
 Am Eiskeller 45 21339 Lüneburg
 Tel +49 (0) 41 31 72 71 73
 Fax +49 (0) 41 31 72 71 74
 Mobil +49 (0) 171 65 72 733
 KahleService@der-desinfektor.org



